

71034002– Como verificar endereço IP perdido de CompactLogix

Questão

Existe um endereço IP associado à porta de um controlador CompactLogix, mas este foi perdido. Como recuperar o endereço de IP do controlador para estabelecer comunicação?

Resposta

- Para controladores com porta RS232:

Com um cabo 1747-CP3 ou 1756-CP3, estabeleça uma comunicação DF1 com o controlador através do Canal 0.

No RSLinx Classic, expanda o CompactLogix e o Backplane, clique com o botão direito na porta Ethernet e selecione as propriedades do Módulo. Em seguida, selecione Configuração da porta.

Isso exibirá o endereço IP configurado para a porta.

- Controladores com porta USB:

Conecte o cabo USB com o controlador através da porta USB.

No RSLinx Classic, clique com o botão direito do mouse no CompactLogix e selecione as propriedades do Módulo. Em seguida, selecione Configuração da porta.

Isso exibirá o endereço IP configurado para a porta.